

bluebox Version 4.109j – Änderungen und Bugfixes

Bugfixes:

- Lüfterstufe der Lüftungsanlage wurde nach der Lichtschaltuhr und nicht nach der Gruppenschaltuhr (Raumgruppe) gesteuert
- Lüftungsgerät Helios - Modbus Volumenstrom war falsch berechnet (Klappen offen, aber Lüfter laufen mit viel zu kleiner Drehzahl)
- potentieller Absturz beim Quittieren aller Alarme behoben
- Optische Verbesserungen an der Benutzeroberfläche für Desktops
- Optische Verbesserungen an der Benutzeroberfläche für 4.3"-Displays
- potentieller Absturz beim Empfang von fehlerhaft kodierten MDNS Paketen behoben
- potentielles Problem bei der Kommunikation via TCP/IP behoben
- Vermeidung eines Schreibvorgangs beim Booten

Features:

- Beleuchtung:
 - Manuelles Ein-/ Ausschalten von Lichtkreisen jetzt möglich
 - Licht für 10 min via Handbetrieb ein-/ ausschaltbar (default)
- Luftanlage:
 - adaptive Zulufttemperaturanpassung wie bei Klimageräten mit Solltemperaturvorgabe
 - Abluftgebläsefaktor nachgerüstet (analog zu Deckenluftanlage)
- Visualisierung:
 - Übersichtsseite enthält Luftfeuchtigkeit
 - Luftfeuchtigkeit als Diagramm vorhanden
- Allgemeines:
 - M-Bus-Adressen für Zähler einstellbar
 - Wartungstaster auch über das Frontend bedienbar
 - Meldungen sind jetzt einstellbar - Priorität und Quittierbarkeit sind vom Kunden bestimmbar und nicht mehr fest hinterlegt
 - Schaltuhrtexte werden jetzt übersetzt